

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТЭС**

BELGE KAPSAMI (137368-TSEK-05/01nolu belge devamı) : H.Y.T.GRUP LOJİSTİK TAŞIMACILIK MAKİNA TESİSAT

ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: GENEL AMAÇLI FAN
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1,
MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK
DEBİ: 400 m³/h (DAHİL)'DEN 10000 m³/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,083 kW (DAHİL)'DEN 1,183 kW (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 85 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

P-CF, P-DCF Ticari Modelli
MONTAJ SINIFI: A/B/C
İŞLEVLERİNE GÖRE: KANALLI FAN
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: KANAL İÇİ SANTRAFÜJ FAN
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: ÖZEL AMAÇLI FAN / GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇATI HAVALANDIRMA FANI
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1
MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK
DEBİ: 400 m³/h (DAHİL)'DEN 10000 m³/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,06 kW (DAHİL)'DEN 1,44 kW (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 85 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

P-DTF, P-BF Ticari Modelli
MONTAJ SINIFI: A/B/C/D
İŞLEVLERİNE GÖRE: KANALLI FAN/ARA BÖLMELİ FAN
PERVANE İÇERİSİNDEKİ AKIŞKAN YOLUNA GÖRE: EKSENEL AKIŞLI FANLAR: İKİ YÖNLÜ FAN, EKSENEL AKIŞLI FAN
ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE: Özel amaçlı fan; DUMAN HAVALANDIRMA FANI /KOROZYONA DAYANIKLI FAN
FAN BASINCINA GÖRE: DÜŞÜK BASINÇLI
MAHAFAZA YAPILIŞINA GÖRE: SINIF 1
MOTOR KONUMU: MOTOR ŞAFTINDAN VEYA DİĞER ANA TAHRİK ÜNİTESİNDEN DOĞRUDAN TAHRİK
DEBİ: 2000 m³/h (DAHİL)'DEN 30000 m³/h (DAHİL)'E KADAR,
GÜÇ: 0,25 kW (DAHİL)'DEN 5,5 kW (DAHİL)'E KADAR
SES SEVİYESİ: 85 dB OLAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

17/03/2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1p1rw29> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

